



Productcertificaat K110328/01

Uitgegeven 2023-12-15

Vervangt -

Pagina 1 van 3

Membraanscheidingsapparatuur

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

P.B. International B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K14022: "Apparatuur voor conditionering van drink- en/of warmtapwater" d.d. 2018-01-12,

die

EN 14652+A1: "Water conditioning equipment inside buildings - Membrane separation devices - Requirements for performance, safety and testing"

Omvat.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming

P.B. International B.V.
Stikkenweg 50
7021 BN ZELHEM
Tel. 0314 621 465
info@pb-international.com
www.pb-international.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Membraanscheidingsapparatuur

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Model/ type

UFK in de volgende varianten:

- UFK 90-750;
- UFK 90-1000;
- UFK 110-750;
- UFK 125-750;
- UFK 140-750;
- UFK 160-750;
- UFK 160-1000

UFKM in de volgende varianten:

- UFKM 40-150;
- UFKM 40-250;
- UFKM 50-175;
- UFKM 50-250;
- UFKM 50-510;
- UFKM 63-250;
- UFKM 63-510;
- UFKM 75-250;
- UFKM 75-510;
- UFKM 90-250;
- UFKM 90-510;
- UFKM 90-750;
- UFKM 90-1000;
- UFKM 110-250;
- UFKM 110-510;
- UFKM 110-750;
- UFKM 110-1000;
- UFKM 125-250;
- UFKM 125-510;
- UFKM 125-750;
- UFKM 125-1000;
- UFKM 140-510;
- UFKM 140-750;
- UFKM 140-1000;
- UFKM 160-510;
- UFKM 160-750;
- UFKM 160-1000

UFW in de volgende varianten

- UFW 90-750;
- UFW 90-1000;
- UFW 110-750;
- UFW 160-750;
- UFW 160-1000

UFWM in de volgende varianten

- UFWM 40-150
- UFWM 50-175
- UFWM 50-510*
- UFWM 50-650
- UFWM 63-250
- UFWM 63-510*
- UFWM 75-510*
- UFWM 90-510
- UFWM 90-750
- UFWM 90-1000
- UFWM 110-750
- UFWM 160-510
- UFWM 160-750
- UFWM 160-1000

*2 Varianten van dit model gelijke bouwwijze verschillend materiaal.

Membraanscheidingsapparatuur

Geschiktheid voor contact met drinkwater


Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ",
Plaats van het merk: buitenzijde van de membraanscheidingsapparatuur

Tevens mag aan de buitenzijde van de membraanscheidingsapparatuur / verpakking het volgende pictogram worden getoond:



Verplichte aanduidingen:

- De naam van de producent/ leverancier;
- Handelsmerk;
- Serienummer of productiedatum

Veiligheids labeling

- Drukklasse (PN)
- Temperatuur bereik
- Elektrische aansluitingen, voltage, net frequentie (indien van toepassing)
- Vermogen (indien van toepassing)
- Veiligheidsklasse 3

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in drinkwater- en warmtapwaterinstallaties met een maximale werkdruk van 1MPa.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- P.B. International B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.